

Radom , 22 listopad 2016 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na : „Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym w Prokuraturach Rejonowych w Lipsku , Grójcu i Kozienicach „ , Numer sprawy PO IV G 211.12.2016 .

Pytania i odpowiedzi

Dnia 17 listopada 2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści :

1. Jaka jest dopuszczalna tolerancja wymiarów i parametrów urządzeń ?
Zbyt sztywne trzymanie się parametrów zapisanych w opisie przedmiotu zamówienia ogranicza dobór urządzeń różnych producentów , co można uznać za działanie wbrew uczciwej konkurencji i naruszenie Prawa Zamówień Publicznych .
2. Proszę o sprecyzowanie w jakim systemie ma być wykonana instalacja klimatyzacyjna – multi split czy VRF z trójnikami łączonymi na lut twardey .
W przedmiarze instalacja nazwana jest multi split , części opisowej projektu używane są obydwie nazwy a rysunki sugerują , że jest to typ multi.

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający na otrzymane pytania udziela odpowiedzi :

Ad 1. Nie ma ograniczenia co do zastosowania urządzeń różnych producentów .
Podane w projektach parametry urządzeń klimatyzacyjnych mają na celu wskazanie jedynie charakterystycznych danych , które powinny być uwzględnione przez przyszłego Wykonawcę przy wyborze urządzeń klimatyzacyjnych . Nie jest to ograniczanie , a jedynie parametry graniczne , wskazanie poziomu technicznego urządzeń , poniżej którego Wykonawca nie powinien schodzić .
Co do parametrów mniej istotnych jak wymiar i ciężar dopuszcza się 20 % tolerancję .

Ad 2. Urządzenia klimatyzacyjne przewidziane w Prokuraturach Rejonowych w Lipsku , Grójcu i Kozienicach są urządzeniami typu Multi Split.

p.o. Prokurator Okręgowy
w Radomiu

Mirosław Wachnik