

Dotyczy przetargu nieograniczonego na : "Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym w Prokuraturach Rejonowych w Lipsku i Grójcu."

Numer sprawy PO VII WB 261.9.2017

Pytania i odpowiedzi

Dnia 13 kwietnia 2017r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

W związku z Postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą : „Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym w Prokuraturach Rejonowych w Lipsku i Grójcu”, o oznaczeniu sprawy PO VII WB 261.9.2017, mamy następujące pytania:

- Czy dopuszczalne jest zastosowanie klimatyzatorów innego producenta niż zaproponowany w projekcie? Jeśli tak, które z podanych parametrów są istotne przy doborze urządzeń innego producenta?

- Prosimy o podanie konkretnych elementów instalacji odgromowej dla urządzeń zaprojektowanych na dachu budynku w przypadku zastosowania dwóch masztów oraz podanie lokalizacji iglic w przypadku zastosowania drugiego wariantu. Ponadto prosimy o podanie sposobu montażu zwodu poziomego rozciągniętego między masztami oddalonymi o około 20 m oraz sposobu posadowienia masztów na dachu.

- Prosimy również o doprecyzowanie ilości iglic dla lokalizacji Lipsko (w opisie występują 4 szt., na rysunku 5 szt.)

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- Klimatyzatory typu split dostarcza zamawiający.

- 1 wersja ochrony odgromowej.

Instalację ochrony odgromowej wykonać za pomocą 3 masztów izolowanych wsporczych na trójnożu o wys.3m.

Konstrukcję wsporczą pełni trójnóg z podstawami betonowymi, zapewniający odpowiednią wytrzymałość na podmuchy wiatru. Maszt np. /nr. kat. 96554005 Elko-Bis / jest wolnostojący o całkowitej wadze do 138 kg. Pod podstawy betonowe zaleca się stosowanie podkładki /94308222/ dla dachów pokrytych papą oraz /94308221/ dla dachów pokrytych membraną.

Maszt ten służy jako konstrukcja wsporcza w systemach zwodów poziomych podwyższonych z zastosowaniem linki Aldrey 50mm2 /80200809/. Maszt zakończony jest drążkiem izolacyjnym, co pozwala na umieszczenie go przy urządzeniu. Linkę przyłączyć dwustronnie do zwodów niskich na dachu.

- 2 wersja ochrony odgromowej.

Instalację ochrony odgromowej wykonać za pomocą 4 masztów odgromowych z podstawą betonową o wysokości 2m /94392003/.

Pod podstawę betonową zaleca się stosowanie podkładki / 94308222 / dla dachów pokrytych papą lub / 94308221/ dla dachów pokrytych membraną.

Dla budynku w Lipsku maszty ustawić w odległości 0,5m od klimatyzatorów.

1 maszt przy klimatyzatorach oznaczonych jako KZ1, KZ2, KZ7;

2 maszt przy klimatyzatorze oznaczonym jako KZ3,

3 maszt przy klimatyzatorze oznaczonym jako KZ4,

4 maszt pomiędzy klimatyzatorami oznaczonymi jako KZ5, KZ6, KZ8, KZ9;

Dla budynku w Grójcu maszty ustawić w odległości 0,5m od klimatyzatorów.

1 maszt przy klimatyzatorze oznaczonym jako KZ2,

2 maszt pomiędzy klimatyzatorami oznaczonymi jako KZ4 i KZ5 przy kominie,

3 maszt pomiędzy klimatyzatorami oznaczonymi jako KZ6 i KZ7 przy kominie,

4 maszt przy klimatyzatorze oznaczonym jako KZ8,

Maszty przyłączyć drutem Dfe/Zn fi 8mm do zwodów niskich na dachu.

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik